

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE  
PER L'INDUSTRIA CERAMICA

Richiesta da:	CERAMICHE MOMA Sp.A. Via Panaria Bassa, 17/A 41034 FINALE EMILIA (MO)		
Per il prodotto:	Piastrille di ceramica 21,6 x 43,5 x 0,8 cm contrassegnate "Marchio IDEA - Serie ETERNA".		
In data: 07/10/19	Data ricevimento in laboratorio: 07/10/19		
Campionamento	Effettuato da: COMMITTENTE		
- Luogo: -----			
- Data: -----			
- Come (metodi): -----			
Prove svolte a: Sassuolo	Data di inizio prova: 07/10/19	Data di fine prova: 07/10/19	


DIN 51097:1992

Determinazione delle proprietà antisdrucchiolo  
Aree bagnate in cui si cammina a piedi nudi  
Procedura di calpestio – Piano inclinato

CONDIZIONI OPERATIVE

Dimensioni della superficie provata (m) 0,5x1,0

Schema di posa



RISULTATI

Angolo medio di scivolamento: 22

CLASSIFICAZIONE (BGI/GUV-I 8527 - 2010)

Campo di applicazione: A+B

Verifica Tecnica  
Pietro Bruzzi




IL Direttore  
Prof.ssa Maria Chiara Bignozzi



I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina e 1 allegato.